



# 产品认证证书

证书编号: CQC2018010305057322

申请人名称及地址

上海杰莘实业有限公司  
上海市闵行区中春路 4999 号 1565 室

制造商名称及地址

Ravioli S. p. A  
Via Passo Pordoi 4, 20139, Milano, Italy

生产企业名称及地址

Ravioli S. p. A (V051252)  
Via Passo Pordoi 4, 20139, Milano, Italy

产品名称和系列、规格、型号

控制按钮台

DLAP;Ui:660V;lth:10A;Uimp:2.5kV;AC-15:Ue/Ie:AC24V/10A,AC48V/10A,AC120V/6A,AC240V/3A,AC400V/1.9A;DC-13:Ue/Ie:DC24V/5A,DC48V/5A,DC125V/2.2A,DC250V/1.1A;IP65;型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 07 月 21 日 有效期至: 2023 年 03 月 29 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0312377



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2018010305057322

纸 号: 312377

型号解释:

DLAP	2	A	E	D	(S)	II
I	II	III	IV	V	VI	VII

I: 基本型号

II: 孔位

2-2 个孔位

3-3 个孔位

4-4 个孔位

5-5 个孔位

6-6 个孔位

8-8 个孔位

10-10 个孔位

12-12 个孔位

III: 配置类型

A- 标准配置

IV: 急停蘑菇头按钮

E- 含急停蘑菇头按钮(常闭)

- 不含急停蘑菇头按钮;

F0- 含 1 组常开按钮

F1- 含 1 组常闭按钮

V: 标准按钮类型

D- 平头按钮(常开)

VI: 其他选配按钮类型

S- 选择按钮(长手柄, 两位或三位可选)

K- 选择开关(带钥匙, 两位或三位可选)

L- 指示灯

VII: 触头形式

11- 具有 1 组常开触点+1 组常闭触点

10- 有 1 组常开触点

01- 有 1 组常闭触点

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>